



LEGENDA

SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE	QTY
	Valvola a membrana Ø2"=50,8mm	1
	Valvola a membrana Ø1"=25,4mm	10
	Valvola di prelievo Ø 3/4"=19,05mm	1
	Valvola pneumatica Ø1"=25,4mm	1
	Valvola contro pressione Ø1"=25,4mm	1
	Valvola di non ritorno Ø1"=25,4mm	2
	Riduzione eccentrica 2">1"	2
	Pompa	2
	Trasmettitore di Pressione	1
	Trasmettitore di Temperatura	1
	Indicatore di pendenza	3
	Tubo 316L Ø1"=25,4mm sp. 1,6mm	±41 mt
	Tubo 316L Ø1"=50,8mm sp. 1,6mm	± 1 mt

REV	DATE	Description	Prepared	Check	Approved
REV1	30/01/2023	ISOMETRICO PW	MAGGIONI E.	PACE R.	PACE R.
REV0	12/01/2023	ISOMETRICO PW	MAGGIONI E.	PACE R.	PACE R.



Address: A.Modigliani-Cornate d'Adda-20872-(MB)
 Phone: + 039 69 56 323
 Mobile: + 39 3383652438
 @: info@prtechnology.it
 Web Site: www.prtechnology.it

PROJECT NAME Loop Purified Water	DWG N° E-PR22-052	N.A.	A2
	JOB N° 22/099		
CLIENT :	PAGE N° 1/1	SCALE :	N.A.
	DATE : 12/01/2023	DRAWING :	PR_TECHNOLOGY_SRL